



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale
Direcția salvatori și pompieri



MD-2005, or. Chișinău, str. Iacob Hîncu, 3
tel. 251-480; fax 227-340, 251-498
e-mail: dsprm@mail.ru, pagina-web: www.dse.md.

Instrucțiune

privind măsurile de apărare împotriva incendiilor la secțiile de votare

(Instrucțiunea prezentă este elaborată în conformitate cu prevederile Reglementării tehnice „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005)

1 . Dispoziții generale

1.1. Instrucțiunea prezentă determină cerințele obligatorii de apărare împotriva incendiilor pentru întreprinderi, instituții și organizații, clădiri și încăperi utilizate pentru amplasarea secțiilor de votare.

1.2. Responsabilitatea privind asigurarea apărării împotriva incendiilor a clădirilor (edificiilor, încăperilor), pregătirea și instruirea personalului în perioada pregătirii și desfășurării activității secțiilor de votare, o poartă conducătorii acestor obiective (clădirii, încăperilor).

1.3. Responsabilitatea personală privind asigurarea apărării împotriva incendiilor, respectarea și menținerea la nivel a regimului de protecție contra incendiului în încăperile secției de votare, îndeplinirii prevederilor prezentei instrucțiuni de către membrii birourilor electorale și personalul antrenat sînt obligate, precum și de organizarea serviciului în cadrul secției de votare o poartă președinții birourilor electorale respective.

1.4. Membrii birourilor electorale, precum și angajații obiectivelor unde sînt amplasate secțiile de votare, sînt obligați să cunoască și să respecte prevederile prezentei instrucțiuni.

1.5. Conducătorul obiectivului unde este amplasată secția de votare, împreună cu președintele biroului electoral sînt obligați:

- să verifice respectarea prezentei instrucțiuni de către toate persoanele;
- să instruiască persoanele de serviciu;
- periodic să verifice starea de apărare împotriva incendiilor, satisfacerea serviciului;
- să asigure întreținerea în stare de funcționare a mijloacelor de telecomunicații, mijloacelor de stingere a incendiilor, căilor de evacuare.

2. Măsuri organizatorice pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor

La fiecare secție de votare, înainte de a începe activitatea, prin ordinul conducătorului obiectivului trebuie să fie stabilit un regim de protecție contra incendiilor corespunzător, asigurarea îndeplinirii prezentei instrucțiuni, regulilor de apărare împotriva incendiilor, prescripțiilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, inclusiv:

- verificarea stării apeductului exterior și interior de incendiu, rețelelor electrice, instalațiilor automate de semnalizare și de stingere a incendiilor, de protecție împotriva fumului;
- asigurarea dotării și menținerii în stare bună de funcționare a mijloacelor de primă intervenție pentru stingerea incendiilor;
- instruirea sub semnătură privind măsurile de apărare împotriva incendiilor a membrilor biroului electoral și a personalului, implicat în activitate;
- determinarea și amenajarea locurilor pentru fumat;
- stabilirea modului de verificare și închidere a încăperilor.

3. Prevederile principale de apărare împotriva incendiilor

în timpul desfășurării măsurilor legate de alegeri;

- instalarea în cabinele de votare sau pe suprafețele din interiorul sau exteriorul acestora a întrerupătoarelor și prizelor de curent electric;
- afirmarea corpurilor de iluminat pe firele de curent electric;
- trasarea și exploatarea rețelelor electrice temporare;
- efectuarea lucrărilor cu foc deschis (sudare etc.) în încăperile sectorului electoral;
- utilizarea aparatelor electrice de încălzit nestandardizate, precum și exploatarea aparatelor electrice de producție industrială, care nu sînt dotate cu termoregulate;
- funcționarea sobei cu combustibil solid fără supraveghere;
- încălzirea sobei în timpul votării;
- încălzirea permanentă a sobei mai mult de două ore;
- amplasarea cabinelor de votare, urnelor pentru buletine, meselor, scaunelor și altor obiecte la o distanță mai mică de 1,5 m de la sobă;
- instalarea și exploatarea sobelor temporare.

4. Mijloace pentru stingerea incendiilor

4.1. Încăperile secțiilor de votare trebuie să fie dotate cu nu mai puțin de două stingătoare de incendiu cu un volum de cel puțin 5 litri. În caz dacă sînt hidranți interiori de incendiu, acestea trebuie să fie dotați cu furtunuri și țevi de refulare, precum și verificate la debutul de apă.

4.2. Dacă pe teritoriul este amplasat rezervor de incendiu, acesta trebuie să fie umplut cu apă, iar hidranții exteriori de incendiu de pe rețeaua de apă să fie în stare tehnică de funcționare.

4.3. Stingătoarele de incendiu trebuie amplasate în locuri ușor accesibile. Accesul la ele trebuie să fie permanent liber.

5. Acțiunile în caz de incendiu

5.1. La izbucnirea incendiului, acțiunile membrilor biroului electoral, personalului, administrației obiectivului (clădirii), unde este amplasat secția de votare, în primul rînd trebuie orientat la asigurarea evacuării persoanelor.

5.2. La depistarea incendiului sau a careva semne de ardere (emanarea fumului, miros de ardere, ridicării temperaturii etc.) este necesar:

- urgent de apelat despre acest fapt prin telefon la serviciul de pompieri;
 - pînă la sosirea subdiviziunilor de pompierilor de întreprins măsuri pentru evacuarea persoanelor, bunurilor materiale și stingerea incendiului.
- 5.3. Conducătorul obiectivului (clădirii), președintele biroului electoral sau altă persoană responsabilă la locul incendiului este obligat:
- de a dubla anunțul despre izbucnirea incendiului la serviciul de pompieri;
 - de a organiza de comun cu persoana de serviciu și a personalului evacuarea persoanelor, buletinelor și bunurilor materiale, precum și întimpinarea subdiviziunilor de pompieri la

3.1. Secțiunile de votare trebuie amplasate în clădiri de gradul I-III de rezistență la foc nu mai sus de etajul doi.
3.2. Secția de votare trebuie asigurată cu legătură telefonică. La fiecare aparat de telefon trebuie afișată inscripția cu numărul de telefon a celei mai apropiate unități de pompieri.
3.3. Din clădirea, în care este amplasată secția de votare, trebuie să fie nu mai puțin de două ieșiri de evacuare.

Se interzice:

- instalarea cabinelor de votare, urnelor pentru buletine și a meselor, amplasarea temporară a punctelor comerciale în căile de evacuare din încăperile și clădirile secțiilor de votare;
- blocarea căilor de evacuare, accesului către mijloacele de stingere și telecomunicații, dispozitivelor de deconectare a energiei electrice, precum și închiderea ușilor de ieșire de rezervă

incendiu;

- de a verifica cuplarea sistemelor de protecție antiincendiu (de înștiințare a persoanelor despre incendiu, de stingere, de protecție împotriva fumului);
- la necesitate de a deconecta energia electrică;
- de a opri toate lucrările în clădire, cu excepția lucrărilor legate de lichidarea incendiului;
- de a evacua în afara limitelor zonei cu pericol toate persoanele, cu excepția celor implicate la stingerea incendiului;
- de a organiza conducerea generală a acțiunilor de stingere a incendiului pînă la sosirea subdiviziunilor de pompieri, asigurînd respectarea prevederilor de securitate de către personal care participă la acțiunile de stingere a incendiului.

Direcția salvatori și pompieri

Инструкция

о мерах пожарной безопасности для избирательных участков

(Настоящая инструкция разработана на основании Технического Регламента

«Основные правила пожарной безопасности в Республике Молдова» RT DSE 1.01 – 2005)

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает обязательные требования пожарной безопасности для предприятий, учреждений и организаций, здания и помещения которых используются для размещения избирательных участков.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности зданий (сооружений, помещений), противопожарное обучение и инструктирование обслуживающего персонала в период подготовки и работы избирательных участков несут руководители этих объектов (зданий, помещений).

1.3. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности, соблюдение и поддержание соответствующего противопожарного режима в помещениях избирательного участка, выполнение требований настоящей Инструкции членами избирательной комиссии и персоналом, привлеченным для обслуживания, а также за организацию дежурства на избирательном участке несут председатели соответствующих избирательных комиссий.

1.4. Члены избирательных участков, а также работники объектов, где размещены избирательные участки, обязаны знать и соблюдать требования настоящей инструкции.

1.5. Руководитель объекта, где размещен избирательный участок, вместе с председателем избирательного участка обязаны:

- а) контролировать выполнение всеми лицами требований настоящей инструкции;
- б) инструктировать дежурных;
- в) периодически проверять состояние пожарной безопасности, несение дежурства;
- г) обеспечить содержание в исправном состоянии средств связи, средств пожаротушения, путей эвакуации.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

На каждом избирательном участке заблаговременно, до начала его работы, приказом руководителя объекта должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, обеспечено выполнение требований настоящей инструкции, правил пожарной безопасности, предписаний органов государственного пожарного надзора, в том числе:

- проверена исправность наружного и внутреннего противопожарных водопроводов, осветительной и силовой сети, установок пожарной сигнализации, пожаротушения и противоподымной защиты;
- обеспечено наличие, исправность первичных средств пожаротушения;
- проинструктированы под роспись о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре члены избирательной комиссии и персонал, привлеченный для обслуживания;

- загромождать пути эвакуации, подступы к средствам пожаротушения и связи, устройствам отключения электроэнергии, а также закрывать двери запасных эвакуационных выходов во время проведения мероприятий, связанных с голосованием;

- устанавливать в кабинках для голосования или на их внутренних и внешних поверхностях выключатели и розетки;
- подвешивать светильники на электропроводах;
- устраивать и эксплуатировать временные электросети;
- проводить в помещениях избирательного участка огневые работы (сварочные, газорезательные и др.);
- пользоваться нестандартными электронагревательными приборами, а также эксплуатировать электроприборы заводского исполнения, не оборудованные терморегуляторами;
- при наличии печного отопления оставлять топящиеся печи без присмотра;
- топить печи во время голосования;
- производить непрерывную топку печей более двух часов;
- размещать кабины для голосования, урны для бюллетеней, столы, стулья и другое оборудование на расстоянии менее чем 1,5 м от печей;
- устанавливать и использовать временные печи.

4. Средства пожаротушения

4.1. Помещения избирательных участков должны быть оборудованы не менее чем двумя огнетушителями емкостью не менее 5 литров. При наличии внутренних пожарных кранов они должны быть оборудованы рукавами и стволами, а также проверены на водоотдачу.

4.2. На территории, при наличии пожарного водоема, он должен быть заполнен водой, а пожарные гидранты на водопроводной сети находиться в технически исправном состоянии.

4.3. Огнетушители должны устанавливаться на видных и доступных местах. Доступ к ним должен быть постоянно свободным.

5. Действия в случае пожара

5.1. При возникновении пожара действия членов комиссии, обслуживающего персонала, администрации объекта (здания), где размещен избирательный участок, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение эвакуации людей.

5.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную службу;
- до прибытия пожарных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушения пожара.

5.3. Руководитель объекта (здания), председатель избирательной комиссии или другое должностное лицо на месте пожара обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную

<p>- определены и оборудованы места для курения; - установлен порядок осмотра и закрытия помещений.</p> <p>3. Основные требования пожарной безопасности</p> <p>3.1. Избирательные участки должны размещаться в зданиях I-III степеней огнестойкости не выше второго этажа.</p> <p>3.2. Избирательный участок должен быть обеспечен телефонной связью. У каждого телефонного аппарата следует устанавливать таблички с номером телефона ближайшего подразделения пожарной службы.</p> <p>3.3. Из здания, где размещается избирательный участок, должно быть не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>Запрещается:</p> <p>- устанавливать кабины для голосования, урны для бюллетеней и столы, устраивать временные торговые точки на путях эвакуации из помещений и зданий избирательного участка;</p>	<p>службу;</p> <p>- организовать совместно с дежурным и обслуживающим персоналом эвакуацию людей, бюллетеней и материальных ценностей, а также встречу прибывающих подразделений пожарной службы;</p> <p>- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);</p> <p>- при необходимости отключить электроэнергию;</p> <p>- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;</p> <p>- удалить за пределы опасной зоны всех присутствующих людей, а также обслуживающий персонал, не участвующий в тушении пожара;</p> <p>- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной службы, обеспечить соблюдение требований безопасности персоналом, принимающим участие в тушении пожара.</p>
--	---

Управление спасателей и пожарных