

COORDONAT:
Direcția salvatori și pompieri

_____/_____/_____
«__»_____2013
mun. Chișinău

APROBAT:
Director general "Moldauditing" SRL

«__»_____2013
mun. Chișinău

INSTRUCȚIUNE privind securitatea contra incendiilor

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Această instrucțiune specifică cerințele de bază privind securitatea la incendiu. A fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii 267 - XIII din 09.11.1994 „privind apărarea împotriva incendiilor” și reglementarea tehnică ”Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01 – 2005.

1.2. Instrucțiunea vizată reglementează măsurile de apărare împotriva incendiilor încăperilor Societății.

1.3. Managerul serviciu personal este responsabil pentru elaborarea Instrucțiunii privind securitatea contra incendiilor, coordonarea acestei Instrucțiuni cu Direcția salvatori și pompieri, familiarizarea salariaților SRL „Moldauditing” cu Instrucțiunea sus menționată contra semnătură, organizarea instruirii privind regulile și normele de securitate contra incendiilor. Nu admite la muncă pe cei care nu au fost instruiți.

1.4. Responsabilii de securitatea antiincendiară sunt numiți prin ordinul Directorului general al Societății.

II. CERINȚE PENTRU TERITORIU ȘI ÎNCĂPERI

În calitate de responsabili pentru apărarea împotriva incendiilor, **angajații SRL „Moldauditing”, sînt obligați să cunoască și să respecte cerințele de apărare împotriva incendiilor:**

- Curtea și încăperile trebuie să fie permanent în stare curată.
- Deșeurile combustibile, gunoiul etc. trebuie adunate în locuri speciale, în containere sau lăzi, pentru a fi ulterior transportate.
- Drumurile, căile de acces, trecerile la clădirile, instalațiile, depozitele deschise și la sursele de apă pentru stingerea incendiilor, precum și la scările de incendiu și la mijloacele de stingere a incendiilor, trebuie să fie permanent libere și să fie menținute în stare ce asigură posibilitatea de acces.
- **Se interzice categoric fumatul în încăperile Societății** (se permite numai în locul stabilit prin ordinul Directorului general și amenajat cu cutii de metal).
- Se interzice aprinderea rugurilor, arderea deșeurilor și a ambalajului în limitele stabilite de normele de proiectare a distanței de siguranță la incendiu.
- Pe teritoriul întreprinderii nu se admite amenajarea locurilor pentru depozitarea deșeurilor combustibile.
- Nu se admite executarea lucrărilor la utilajele, instalațiile și mașinile cu defecte, care pot conduce la izbucnirea incendiilor, precum și în cazurile în care aparatele de control și măsurare (ACM) și automată tehnologică, care asigură controlul regimurilor

prescrise de temperatură, presiune și ai altor parametri reglementați de condițiile de securitate, sînt deconectate.

- La resistematizarea încăperilor, schimbarea destinației lor funcționale sau la montarea noilor utilaje tehnologice trebuie să se respecte prevederile de apărare împotriva incendiilor prevăzute în normele respective de proiectare în construcții și tehnologice în vigoare.

La închirierea încăperilor chiriașii trebuie să respecte prevederile de apărare împotriva incendiilor prevăzute în normele pentru tipul respectiv de clădiri.

- În clădirile *se interzice*:

a) păstrarea și utilizarea în subsoluri și demisoluri a LUI, LC, prafului explozibil, substanțelor explozibile, buteliilor cu gaze, mărfurilor în ambalaj tip aerosol, celuloidului și a altor materiale și substanțe cu pericol de incendiu și explozie, cu excepția cazurilor specificate în actele normative în vigoare;

b) utilizarea cerdacurilor, etajelor tehnice, camerelor de ventilare și a altor încăperi tehnice pentru a organiza sectoare de producție, ateliere, precum și pentru a depozita produse, utilaje, mobilă etc.;

c) amenajarea depozitelor de materiale combustibile și ateliere, precum și amplasarea altor încăperi gospodărești în subsoluri și demisoluri, dacă intrarea în ele nu este izolată de casele scărilor comune;

d) efectuarea resistematizării încăperilor și căilor de evacuare, fără coordonarea organelor SSMCI;

e) înlăturarea ușilor vestibulurilor, holurilor, coridoarelor, tamburelor și caselor scărilor, prevăzute de proiect;

f) blocarea cu mobilă, utilaje și alte obiecte a ușilor, trapelor de evacuare la balcoane și lojii, a trecerilor în secțiunile învecinate și a ieșirilor la scările exterioare de evacuare;

g) curățarea încăperilor și spălatul hainelor, utilizînd benzină, gaz lampant și alte LUI și LC, precum și încălzirea conductelor înghețate cu ajutorul lămpii de lipit sau prin alte procedee cu utilizarea focului deschis;

h) lăsarea la locurile de muncă a materialelor de șters, impregnate cu ulei;

i) instalarea grătilor fixe la ferestre, cu excepția cazurilor prevăzute în normele și regulile aprobate în modul stabilit;

j) montarea geamurilor la logiile, galeriile și la balcoanele care se referă la zonele de siguranță în caz de incendiu;

k) amenajarea în casele scărilor și în coridoare depozite (cămări), precum și păstrarea sub rampele scărilor și pe podeste a diferitelor obiecte, mobilei și a altor materiale combustibile. Sub rampa scărilor la primul etaj și la demisol se admite amenajarea numai a încăperilor pentru punctele de reglare a încălzirii centrale, contoarelor de apă și a tablourilor electrice, separate prin pereți despărțitori din materiale incombustibile;

l) amenajarea în încăperile de producție și de depozitare ale clădirilor (cu excepția clădirilor de gradul V de rezistență la foc) a antresolurilor, oficiilor și a altor încăperi încorporate, executate din materiale combustibile și foi de metal, cu excepția cazurilor specificate în NCM E.03.02.

- Toate ușile pe căile de evacuare trebuie să se deschidă liber în direcția ieșirii din încăperi. La aflarea persoanelor în încăperi ușile pot fi închise doar cu zăvoare interioare care se deschid ușor.

La exploatarea căilor și ieșirilor de evacuare se interzice:

a) blocarea trecerilor, coridoarelor, tamburelor, galeriilor, holurilor, ascensoarelor, podestelor scărilor, rampelor scărilor și trapelor cu mobilier, utilaje, diferite materiale și produse finite, precum și baterea în cuie a ușilor căilor de evacuare;

b) organizarea în tamburele ieșirilor (cu excepția apartamentelor și caselor individuale de locuit) a uscătoriilor de haine de orice construcție, instalarea cuielor pentru haine și șifonierelor, păstrarea (inclusiv de scurtă durată) a tot felul de inventar și materiale;

c) amenajarea în căile de evacuare a pragurilor, turnichetelor, ușilor glisante, turnante și a altor instalații care împiedică evacuarea liberă a persoanelor;

d) utilizarea pe căile de evacuare (cu excepția clădirilor de gradul V de rezistență la foc) a materialelor combustibile pentru finisajul, placajul și vopsirea pereților și tavanelor, iar la casele scării și a treptelor și podestelor;

e) fixarea ușilor cu autoînchiderea caselor scărilor, coridoarelor, holurilor și tamburelor în poziție deschisă (dacă în aceste scopuri nu se utilizează dispozitive automate, care se declanșează la izbucnirea incendiului), precum și înlăturarea acestora;

f) montarea geamurilor sau închiderea jaluzelelor zonelor de aer în casele de scări antifum;

g) înlocuirea sticlei armate cu sticlă obișnuită la ușile cu geamuri și supralumini (ferestruici);

III CERINȚE PENTRU INSTALAȚIILE ELECTRICE

- Montarea și exploatarea instalațiilor electrice trebuie să se efectueze conform NMIE, Regulilor de exploatare tehnică a instalațiilor electrice de către consumător (RET), Regulilor tehnicii securității la exploatarea instalațiilor electrice de către consumatori (RTS) și altor acte normative.

- utilajele auxiliare și conductoarele electrice trebuie să aibă gradul de protecție în corespundere cu clasa zonei conform NMIE, precum și să dispună de aparate de protecție contra curentului de scurtcircuit și de suprasarcină.

- În toate încăperile, indiferent de destinație, care după terminarea lucrărilor se închid și nu se controlează de către personalul de serviciu, toate instalațiile și aparatele electrice trebuie deconectate (cu excepția iluminatului de serviciu și de avarie, instalațiilor automate de stingere și semnalizare a incendiului, precum și instalațiilor electrice care funcționează 24 de ore, conform prevederilor tehnologice). ***Se interzice:***

- utilizarea aparatelor electrice și dispozitivelor în condiții care nu corespund recomandărilor (instrucțiunilor) întreprinderilor-furnizoare, sau cu defecte, care pot conduce la izbucnirea incendiilor, precum și exploatarea conductoarelor și cablurilor electrice cu izolație defectată sau cu izolație ce și-a pierdut capacitățile de protecție;

- utilizarea prizelor, întrerupătoarelor și a altor mijloace și dispozitive electrice deteriorate;

- acoperirea cu hîrtie, țesătură și cu alte materiale combustibile a becurilor și corpurilor de iluminat, precum și exploatarea lor fără capacele de protecție;
- lăsarea fără supraveghere a aparatelor electrice de încălzit, televizoarelor, aparatelor de radio etc. conectate la rețea;
- utilizarea aparatelor electrice de încălzit nestandardizate (improvizate), utilizarea siguranțelor fuzibile necalibrate sau a altor aparate improvizate de protecție contra curenților de scurtcircuit și suprasarcinilor;
- montarea conductoarelor electrice și a liniilor de cablu tranzitare prin încăperile de depozitare, precum și prin zonele cu pericol de incendiu și explozie-incendiu.
- Sistematic persoana atestată trebuie să monitorizeze funcționarea a dispozitivelor de protecție împotriva la scurt circuit, suprasarcinilor și supratensiunii.
- Depozitarea bunurilor materiale se efectuează la o distanță nu mai mică de 0,5m de la corpurile de iluminat electrice.
- Lăsate nesupravegheate dispozitive de încălzire, electrice (cu excepția dispozitivelor cu oprire automată), este interzisă.

IV. CERINȚELE PENTRU APARATELE DE ÎNCĂLZIRE ȘI CLIMATIZARE

- Înainte de începerea sezonului de încălzire toate sobele, centralele termice, termogeneratoarele și caloriferele, precum și alte aparate și sisteme de încălzit trebuie verificate și reparate. Nu se admite exploatarea sobelor și a altor aparate de încălzit cu defecte.
- Mobilierul trebuie să fie amplasat la o distanță de cel puțin 0,7 m distanță de la generatoarele termice.
- Depozitarea și păstrarea bunurilor materiale în încăperile cazangeriei și ventilatoarelor este interzisă.
- Cel puțin o dată în trimestru este necesar de a curăți aparatele de încălzit și climatizare de depunerile combustibile.

V. CERINȚE PENTRU INSTALAȚIA AUTOMATĂ DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR

- Sistemul automat de semnalizare a incendiilor permanent trebuie să funcționeze în regim automat, instrucțiunea privind algoritmul de lucru și testare se află la pupitru.
- Pentru funcționarea calitativă a sistemului automat de semnalizare a incendiilor în fiecare zi trebuie să fie vizual verificate detectoarele de incendiu.
- Amplasarea mobilierului, depozitarea bunurilor materiale se efectuează la o distanță nu mai mică de 0,5m de la detectoarele de incendiu
- Stingătoarele de incendiu se amplasează la nu mai mult de 1,5 metri de la nivelul podelei și capătul inferior al stingătorului și cel puțin 1,2 metri de la marginea de când se deschide ușa.
- Controlul zilnic de funcționare a stingătoarelor de incendii se efectuează vizual la monometrul de indicare a presiunii.
- Instrucțiunea privind algoritmul de lucru și testare se află pe partea frontală a stingătoarelor de incendii.

VI. CERINȚE PENTRU HIDRANȚII DE INCENDIU

- Rețelele de apă pentru incendii trebuie să se mențină în stare bună de funcționare și să asigure debitul de apă necesar, conform normelor pentru stingerea incendiilor. Verificarea capacității lor de funcționare trebuie să se facă minimum de două ori pe an (primăvara și toamna).

- Hidranții de incendiu exteriori trebuie să se mențină în stare bună de funcționare, iar pe timp de iarnă trebuie să fie termoizolați și curățați de gheață și zăpadă.

- La deconectarea unor sectoare de conducte de apă și a unor hidranți exteriori, sau la micșorarea presiunii în rețea sub valoarea necesară, trebuie informat serviciul de pompieri și salvatori.

VII. ACȚIUNILE ÎN CAZ DE INCENDIU

În caz de izbucnire a incendiului, în primul rînd, se întreprind măsuri adecvate pentru a salva și evacua persoanele aflate în sediul Societății.

- Colaboratorul care a depistat focarul incendiului sau aprinderea, *este obligat*:

a) urgent să anunțe despre incendiu *Serviciul salvatori și pompieri din orașul Chișinău la numărul de telefon: 901* și să lanseze semnalul de alarmă (să-i anunțe pe cei aflați în sediu);

b) să intervină la stingerea incendiului cu ajutorul mijloacelor de primă intervenție la incendiu, avute la dispoziție (indicate pe Planul de evacuare);

c) să întreprindă măsuri de chemare la locul incendiului a persoanei (persoanelor) responsabile de securitatea antiincendiară.

- *Persoana responsabilă, venită la fața locului, este obligată:*

a) să verifice dacă este chemat Serviciul salvatori și pompieri și să comunice (dubleze) despre izbucnirea incendiului serviciului de pompieri și salvatori, să înștiințeze conducerea ierarhic superioară, dispecerul și responsabilul de serviciu la obiectiv;

b) să organizeze stingerea incendiului pînă la sosirea pompierilor;

c) să verifice dacă sînt conectate și puse în funcțiune sistemele automate de protecție contra incendiilor (de înștiințare a persoanelor în caz de incendiu, de stingere a incendiilor, de protecție contra fumului);

d) să îndrepte un colaborator pentru a întilni pompierii și a-i informa despre, locul » incendiului și locul amplasării rezervorului de apă; »

e) să înlătore din încăpere și din zona de pericol toate persoanele care mai sînt implicate în lichidarea incendiului;

f) să organizeze, în caz de necesitate, deconectarea energiei electrice, sistemelor de verificare, instalațiilor și efectuarea altor măsuri ce vor contribui la preîntîmpinarea răspîndirii incendiului;

g) să întrerupă toate lucrările în clădire (dacă acest lucru se admite de procesul tehnologic de producție), cu excepția lucrărilor legate de activitățile de lichidare a incendiului;

h) să asigure protecția persoanelor participante la lichidarea incendiului de electrocutare, prăbușire a construcțiilor, intoxicare.

i) să evacueze în afara limitelor zonei cu pericol toți salariații care nu participă la acțiunile de stingere a incendiului;

